



ПОГОДЖЕНО:

голова ПК:

Зозуль С.В.

протокол ПК № 71 від 04.08.2023



ЗАТВЕРДЖУЮ

Наказ директора

ЗАЛ «Перспектива» ЗМР

Саміло К.М.

від 03.08.2023р. № 52 ОД

## **ІНСТРУКЦІЯ № 5 З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ В ЗАЛ «ПЕРСПЕКТИВА» ЗМР**

### **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Відповідальними за проведення масових заходів (вечорів, концертів...) і дотримання гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки є заступник директора з виховної роботи та відповідальний за електро- і пожежну безпеку.
- 1.2. Відповідальні за електро- і пожежну безпеку проводять інструктаж з черговими вчителями, класними керівниками, здобувачами освіти про заходи пожежної безпеки і правила евакуації дітей з приміщень на випадок пожежі та правила поведінки учнів, при проведенні масових заходів.
- 1.3. На час проведення масових заходів необхідно обов'язково організувати чергування членів добровільної пожежної дружини ліцею, а приміщення забезпечити необхідною кількістю первинних засобів пожегасіння (вогнегасниками, відрами з водою, ящиками з піском і лопатами), що зосереджені в суміжному приміщенні.
- 1.4. Приміщення, в яких проводяться масові заходи (дитячі вечори, новорічні ялинки, спектаклі, концерти тощо), повинні мати не менше як два виходи назовні.
- 1.5. У дерев'яних будівлях шкіл і дитячих закладах, а також у будівлях із горючими перекриттями проводити масові заходи дозволяється в приміщеннях, розміщених не вище другого поверху.
- 1.6. Забороняється проводити масові заходи, зокрема дитячі вечори і новорічні ялинки, спектаклі, концерти й кіносеанси, в тих шкільних та інших будівлях, які не відповідають правилам пожежної безпеки.
- 1.7. Коридори, проходи і виходи з будівель, призначені для евакуації людей, повинні бути вільними. Двері приміщень під час проведення масових заходів забороняється замикати на замок або запори, які важко відчиняються.
- 1.8. Біля кожних дверей повинен невідлучно перебувати черговий з числа викладацького, обслуговуючого персоналу або учнів старших класів.
- 1.9. Вікна приміщень не повинні мати решіток. На час проведення масових заходів вікна не можна зачиняти ставнями, якщо немає постійних джерел електроживлення; пересувна електростанція повинна встановлюватися на відстані не ближче як 10 м від будівлі і споруд.

### **2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ МАСОВИХ ЗАХОДІВ**

- 2.1. Відповідальні за проведення масових заходів перед початком проведення заходів повинні ретельно оглянути всі приміщення, запасні виходи і особисто переконатися в повній готовності їх щодо пожежної безпеки та в забезпеченні приміщення первинними засобами пожегасіння, перевірити справність електроапаратури, задіяної на масових заходах.

### **3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ**

- 3.1. Під час проведення масових заходів з дітьми повинні невідлучно перебувати черговий вчитель, класний керівник чи вихователь. Вони зобов'язані стежити за точним виконанням заходів безпеки під час проведення масових заходів.
- 3.2. Під час показу-спектаклів та інших заходів у ліцеї не дозволяється влаштовувати світлові ефекти з використанням хімічних та інших речовин, що можуть спричинити загоряння.

#### 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НОВОРІЧНИХ РАНКІВ ТА ВЕЧОРІВ

4.1. Ялинку потрібно встановлювати на стійкій основі (підставці, у бочці з піском) з таким розрахунком, щоб не закривати виходу з приміщення. Гілки ялинки повинні бути на відстані не меншій за 1 м від стін і стелі. Якщо в приміщенні немає електричного освітлення, ігри й танці біля ялинки слід організувати в денний час.

Забороняється прикрашати ялинку целулоїдними та іншими легкозай-мистими іграшками; обкладати підставку й гілки ялинки ватою, не просоченою вогнезахисною речовиною, обсипати ялинку бертолетовою сіллю, а також застосовувати свічки для освітлення ялинки.

4.2. Прикрашати ялинку ілюмінацією може тільки досвідчений електрик. Ілюмінація ялинок повинна бути змонтована надійно, з додержанням Правил улаштування електроустановок. Електричні лампочки повинні мати потужність не більшу як 25 Вт. Для ілюмінації ялинок треба використовувати гнучкі електропроводи з мідними жилами. Електропроводи повинні мати справну ізоляцію і вмикатися в електромережу за допомогою штепсельних з'єднань. У разі несправності ілюмінації (нагрівання проводів, іскріння, миготіння лампочок) її необхідно негайно вимкнути.

4.3. Під час проведення свята ялинки забороняється:

- запалювати в приміщенні різні феєрверки, бенгальські вогні, стеаринові свічки, користуватися хлопавками;
- гасити повністю світло в приміщенні;
- одягати дітей у костюми з вати й марлі, не просочені вогнетривкою рідиною (речовиною).

#### 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

5.1. Вимкнути з електромережі електроапаратуру (кінопроектор, прикраси на ялинці, аудіотехніку).

5.2. Організувати вихід дітей з приміщення, прибрати його, вимкнути освітлення і зачинити приміщення на ключ.

#### 6. ВИМОГИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

6.1. У випадку пожежі першочерговим обов'язком кожного працівника ліцею є рятування життя дітей. Керівник закладу, викладацький і обслуговуючий персонал ліцею у разі виникнення пожежі зобов'язані:

- а) негайно повідомити про пожежу найближчу пожежну частину за телефоном 101, дати сигнал тривоги для місцевої добровільної пожежної частини;
- б) вжити всіх залежних від них заходів щодо евакуації дітей з приміщень. Евакуацію дітей треба починати з того приміщення, де виникла пожежа, а також з приміщень, яким загрожує небезпека поширення пожежі;
- в) направити евакуйованих дітей у безпечне місце (будівлю);
- г) одночасно негайно приступати до гасіння пожежі своїми силами й наявними в установі засобами пожегасіння;
- д) для зустрічі викликаної пожежної частини або дружини треба виділити особу з персоналу закладу, яка повинна чітко проінформувати начальника частини (дружини), що прибула, про те, чи всі діти евакуйовані з будівлі, яка горить або задимлена і в яких приміщеннях ще залишилися люди.

6.2. У разі необхідності надати першу медичну допомогу потерпілим і викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103.


#### Інструкцію розробила:

Інженер з охорони праці  
УЗГОДЖЕНО:

Заступник директора з АГР,  
відповідальна за пожежну безпеку  
Завідувач (ка) кабінету



Тетеріна О.В.



Ясенкова В.Ю.