

2.16. У протипожежних поясах холодильних камер не дозволяється пробивати отвори, пропускати труби, встановлювати кріплення, наклеювати горючі матеріали.

2.17. Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок.

2.18. У приміщеннях харчоблоку електричні світильники повинні мати скляні ковпаки.

2.19. У приміщеннях харчоблоку не дозволяється:

- лаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні дроти та кабелі безпосередньо по горючій основі;
- застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки у запобіжниках, прокладати електричні дроти та кабелі транзитом через складські приміщення;
- залишати без нагляду ввімкнені кухонні плити, духові шафи й інші прилади;
- зберігати горючі матеріали, відходи, упаковку та контейнери в обідній залі та на шляхах евакуації;
- установлювати та зберігати пусті і наповнені зрідженими газами балони;
- декорувати стіни обідньої зали горючими матеріалами та такими, що виділяють при горінні токсичні речовини;
- зберігати будь-які легкозаймисті та горючі речовини, пожежонебезпечні властивості яких не досліджено.

2.20. Після закінчення робіт у приміщеннях харчоблоку слід:

- відключити всі електроустановки (крім холодильників);
- надійно закрити крани газових плит, духових шаф, водопроводів;
- перекрити основний кран від газу;

3. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЇДАЛЬНІ У РАЗІ ПОЖЕЖІ:

3.1. Загоряння у приміщенні їдальні ліцею слід відразу ліквідувати.

3.2. У разі виникнення пожежі необхідно:

- негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;
- сповістити про пожежу керівника ліцею або працівника, що його заміщує;
- включити систему оповіщення людей про пожежу;
- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей;
- вимкнути електромережу;
- вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

3.3. Після прибуття пожежних підрозділів необхідно забезпечити їм вільний доступ до місця, де виникла пожежа.

3.4. У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, інакше вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень.

Інструкцію розробила:


Інженер з охорони праці

УЗГОДЖЕНО:

Заступник директора з АГР,
відповідальна за пожежну безпеку
Ознайомлений



Тетеріна О.В.



Ясенкова В.Ю.